



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA
ROMANIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel: 40-239-692900; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03/1995; C.F.:RO7179966/10.04.1995
cont:RO10BRDE090SV02086020900 BRD Braila
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



Nr. 162/10/3.10.2016

CLARIFICARE
privind

ACHIZITIA DIRECTA avand ca obiect "Contoare de apă rece"

S-a solicitat din partea unui posibil participant la achizitie urmatoarele:

Solicitare:

Referitor la invitatia de achizitie contoare apa rece (cod SEAP 51389), va rugam sa ne clarificati urmatoarele doua aspecte:

- *Se accepta si contoare de apa semi-dry (semi-uscat), care respecta conditiile de montaj dificile (camine inundate) si care au performante tehnice similare celor solicitate?*
- *Supapele de sens vor fi incorporabile (in carcasa contoarelor) sau se vor a fi montate separat pe conducta?*

Raspuns:

- Se accepta si contoare de apa semi-dry (semi-uscat), care respecta conditiile de montaj dificile (camine inundate) si care au performante tehnice similare celor solicitate cu conditia ca apa sa nu intre direct in contact cu mecanismul contorului (tamburi si ace indicatoare).
- Supapele de sens vor fi incorporabile (in carcasa contoarelor) si interschimbabile.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Silviu MANGIUREA

