



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.: RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro, e-mail: dunarea@apabraila.ro



DIRECTOR GENERAL,
ING. MIHAIL CHIRITA

LABORATOR DE ANALIZE APA BRAILA

Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 342/10.12.2014

**BULETIN DE ANALIZA APA POTABILA
ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI**

Denumire indicator de calitate	UM/Data de recoltare	Valori obtinute			Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	Metoda de analiza
		Punct de recoltare nr./Data recoltarii probei				
		1	2	3		
		01.07.2015	05.05.2015	03.03.2015		
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2004/AC:2009
Enterecoci	ufc/100ml	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
Clor rezidual total si liber	mg/l	0,43	0,27	0,05	≥0.1 + ≤ 0.5	SR EN ISO 7393-1,2:2002
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2004/AC:2009
Amoniu	mg/l	<0,003	<0,003	0,01	≤ 0.5	SR ISO 7150-1:2001
Conductivitate	µS/cm	724	732	762	≤ 2500	SR EN 27888:1997
Duritate totala	°G	6,96	6,95	13	≥ 5	SR ISO 6059:2008
Fier	µg/l	200	23	25	≤ 200	SR ISO 6332:1996//C91:2006
Gust	-	coresp*	coresp*	coresp*	Acceptabili consumatorilor si nicio modificare anormala	SR EN 1622:2007
Miros	-	coresp*	coresp*	coresp*	Acceptabili consumatorilor si nicio modificare anormala	SR EN 1622:2007
Nitrati	mg/l	28,6	29,60	29,00	≤ 50	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0,008	<0,001	0,001	≤ 0.5	SR ISO 26777:2002/C91:2006
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,67	0,32	0,34	≤ 5	SR EN ISO 8467:2001
pH	unitati de pH	6,53	6,52	6,62	6.5 + 9.5	SR EN ISO 10523:2012
Turbiditate	grade NTU	1,35	0,22	0,75	≤ 5	SR EN ISO 7027:2001

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata pentru indicatorii prevazuti in lege la sectiunea "monitorizare de control"

OBSERVATII:

- Controlul calitatii apei potabile din reseaua de distributie din ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI se face conform programului de Monitorizare de control aprobat de Directia de Sanatate Publica a Judetului Braila
- Rezultatele analizelor microbiologice sunt interpretate la 48 de ore de la prelevarea probei, deci buletinul de analiza este decalat in consecinta
- Denumirea punctelor de recoltare
Punct de recoltare nr.1 Rosiori
Punct de recoltare nr.2 Coltea
Punct de recoltare nr.3 Florica

DIRECTOR DIVIZIE APA-CANAL JUDET
ING. VRABIE IONEL

COORD. COMP. LABORATOARE
ING. NICOLETA DUMITRU